

INFORME DE ENSAYO

ID Folio	10684-D-11311
Fecha de emisión	28/12/2022

DATOS DEL CLIENTE	
Razón social	Wisefuel
Permiso CRE	NA
Dirección	Av. Cubilete #772-B, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco, 44500
Teléfono	(33) 1241 6009
Contacto	Hector Arellano

DATOS DE LA MUESTRA	
ID Muestra	10684-D
Identificación tanque	AgWDS271222
Combustible	Diesel
Cadena de custodia	4162-846-22
Fecha de muestreo	NA
Fecha de recepción	28/12/2022

TABLA DE RESULTADOS						
ENSAYO		MÉTODO	UNIDADES	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (±)	FECHA DE ANALISIS
Temperatura de destilación al	% Residuo	*ASTM D86-19	% Vol.	1.50	NA	28/12/2022
	IBP	*ASTM D86-19	°C	140.4	0.82	28/12/2022
	10%	*ASTM D86-19	°C	218.8	0.78	28/12/2022
	50%	*ASTM D86-19	°C	308.9	1.8	28/12/2022
	90%	*ASTM D86-19	°C	385.4	1.8	28/12/2022
	T Final	*ASTM D86-19	°C	400.6	1.8	28/12/2022
Azufre total		*ASTM D7039-15a	mg/kg	1177.3	55.9	28/12/2022
Gravedad específica a 20/4°C		*ASTM D4052-18	Adimensional	0.8355	0.00016	28/12/2022
Índice de cetano		*ASTM D4737-10	Adimensional	59.8	0.27	28/12/2022
Punto de inflamación		*ASTM D7094-17	°C	42.3	1.5	28/12/2022

- ** Los métodos marcados con un asterisco (*) cuentan con acreditación vigente Q-0959-130/18 desde 2018/05/17 y alcance completo ver www.ema.org.mx
- ** La incertidumbre de los resultados esta expresada con un factor de cobertura k=2 que corresponde a un nivel de confianza del 95%.
- ** Los resultados de este informe amparan a la muestra citada.
- ** Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, solo se permiten copias fotostáticas simples completas.
- ** El presente informe sirve para darle cumplimiento al anexo 4 de la NOM-016-CRE-2016 pruebas de control de calidad.
- ** El plan de muestreo es establecido por el cliente y en cumplimiento de sus intereses.
- ** El laboratorio no emite una declaración de conformidad de los resultados. Se anexa tabla normativa de especificación normativa.
- ** La muestra fue proporcionada por el cliente. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió.

Analizado por:

Martha Priscila González Vidrio

Emitido por:

Jade Margarita Samaniego Plascencia

✉ contacto@proil.mx

🌐 www.proil.mx

📍 Periférico Sur, No. 7215, Int. 5, Col. Santa María Tequepexpan, Tlaquepaque, Jal. México. C.P. 45601.